



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0300/01/2013

ORYGINAL

Wyrób / product: **Zbiorniki ciśnieniowe: filtry ciśnieniowe, mieszacze wodno-powietrzne, zbiorniki hydroforowe, zbiorniki na sprężone powietrze, zbiorniki retencyjne pionowe i poziome**

Zawierający / containing: zbiornik i osprzęt ze stali węglowej z wewnętrzną powłoką antykorozyjną HEMPADUR 35560, stal nierdzewną, elementy ze stali austenitycznej, PP, ABS, C35E, Vulkodurit 1250, NBR, gumę ZF, powłoki : poliuretanową ENDOPREN, epoksydowo-poliuretanową EMAPUR

Przeznaczony do / destined: stosowania w procesach uzdatniania i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zbiorniki filtrów po zamontowaniu i zasypaniu przed oddaniem do użytku należy poddać trzykrotnemu płukaniu złoża.



Wytwórca / producer:

CGH Polska Sp. z o. o.
85-461 Bydgoszcz
ul. Srebrna 39

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CGH Polska Sp. z o. o.
85-461 Bydgoszcz
ul. Srebrna 39

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-04-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 kwietnia 2013

The date of issue of the certificate: 30th April 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady